ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING
Brand i lägenhet, 19xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD
19xx-xx-xx av Tommy Fransson, räddningstjänsten. För polisen NN.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN
Fredagen den xxxx 19xx, kl 00.48, larmades räddningstjänsten i K-stad om en lägenhetsbrand. Bil 101, 102 och 103 utgick från C-stationen. Vid räddningstjänstens framkomst, kl 00.54, rök det kraftigt från en lägenhet på första våningen. Rökdykargrupp gick in och släckte branden, ventilerade lägenheten och trapphuset.

PLATSBESKRIVNING
Den aktuella lägenheten är belägen i bottenplanet i en hyresfastighet. Lägenheten består av en mindre hall, ett rum och kök. Väggar, tak och bjälklag är gjutna i betong.

UNDERSÖKNING
Vid undersökningen har konstaterats att branden har varit begränsad till den del av rummet där TV och video varit placerad. Resterna av TV-apparaten har ramlat framåt på golvet. På väggen bakom syns tydligt att brandhärden varit begränsad här och ända ner mot golvet. Vid undersökningen av brandresterna på golvet, anträffades en adventsljusstake av metall, mellan väggen och en stereobänk. Branden har startat genom att man glömt släcka adventsljusen. När ljusen har brunnit ner har mossa eller annan fyllning runt ljusen antänts. Plasthöljet till TV-apparaten har då börjat smälta, varefter ljusstaken har ramlat ner mellan stereobänken och väggen mot golvet och antänt stereobänken och dess innehåll.

BRANDORSAK
Att ljus i adventsljusstaken har lämnats tända.

SPRIDNINGSRISK
Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.



Fotona visar var branden har startat.