ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN
Brand i lägenhet, lördagen den xxxx 19xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV
Jourhavande brandinspektör Tommy Krantz, rädningstjänsten.

UPPLYSNING OM BRANDEN
Lördagen den xxxx 19xx, kl 10.34 inkommer larm om brand i lägenhet. Vid brandförsvarets ankomst (C brandstation) konstaterades röklukt från en lägenhet i bottenvåningen. Rökdykare angriper branden via trapphuset och lägenhetsdörren. Branden begränsades till köket där den omkomna kvinnan påträffades på golvet.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING
Fastigheten utgörs av ett tre våningar högt flerbostadshus i stenmaterial. Lägenhetsavskiljande väggar är utförda i brandteknisk klass El 60 och lägenhetsdörrar mot trapphus i klass El 15. Brandlägenheten består av 2 rum och kök.

BRANDFÖRLOPPET
Branden har startat i den omkomnas kläder med brandspridning till skåpinredning och gardinen. Rökspridning har ägt rum via öppen dörr till hall och till lägenhetens övriga utrymmen.

UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen visar att primärbranden är i kvinnans kläder. Den rättsmedicinska rapporten visar att personen varit vid liv vid brandens början och att hon avlidit till följd av de omfattande brännskadorna.

SLUTSATS
Branden har börjat av att den omkomna fått brand i kläderna till följd av att hon höll på med att tända gasspisen. Enligt den rättsmedicinska rapporten har personen avlidit av de omfattande brännskadorna som hon då fick.



Entrédörren har klarat rökspridning.