UNDERSÖKNING UTFÖRD AV
Rolf Åkerstedt, brandförsvaret.

HÄNDELSEFÖRLOPP
Larm inkom till Räddningstjänsten kl 14:43. Två av personalen från hemsjukvården stod ute och rökte och upptäckte att det rök från ett fönster på 4 våningen. De slog larm och gick upp för att se efter vad som var på gång. De upptäckte att det brann i köket i en kastrull med potatismos på spisen i lägenheten som röken kom ifrån. Tillsammans med vaktmästaren släckte de kastrullen som stod och brann på spisen. När räddningstjänsten kom på plats upptäckte de att det fortfarande brann i skåpet och fläkten ovanför spisen. De släckte av det brinnande skåpet och tog ned träfiberskivan i taket som dolde fläkttrumman för kontroll. Den personal från hemsjukvården som hade gjort första släckningen fick föras med ambulans till sjukhus med lättare rökskador för observation. Sammanlagt var de 3 personer.

UNDERSÖKNING
Lägenheten var på 2 r.o.k och ca 50 m^2. Den var fördelad med ett vardagsrum med mathörna ett sovrum samt ett kök och badrum. Köket var avdelat mot hallen samt mathörnan med två stycken skjutdörrar i glas med träram. Köket bestod av skåprader mitt emot varandra av massivt trä samt en spis och en kombinerad kyl/frys. För övrigt så var köket sterilt med kakel samt betongväggar. Ett fönster fanns i köket och ovanför fönstret ca 40 cm fanns det en utstickande taknock i trä. Spisen där kastrullen hade stått var relativt oskadad men sotig. Fläkten ovanför var brandskadad samt sotskadad. Plaströret som förbinder fläkten med plåtventilatorn ovanför skåpen var avbränd. Skåpet ovanför fläkten var kolningsskadat ungefär till hälften. Det fanns kolningsskador även på virket som hade fungerat som grund för täckskivan för ventilationen. Taket i köket var sotskadat. För övrigt så var lägenheten enbart mycket lätt sotskadad. Innehavaren kunde enligt uppgift bo kvar i lägenheten. Lägenheten fungerar som eget boende, dock har de boende ett trygghetslarm om de behöver hjälp. Larmet är kopplat till hemsjukvården som finns ambulerande i byggnaden. Brandvarnare fanns i lägenheten och fungerade vid brandtillfället.

SLUTSATS
Mannen som bodde i lägenheten har satt på spisen för att värma mat. Han har sedan kommit på att han behövde något att dricka till maten och gick därför ut för att handla och glömde bort maten på spisen. Tack vare att personalen från hemsjukvården gick ut för att ta sig ett bloss så upptäcktes branden tidigt då man stod under lägenhetens fönster. En snabb insats av personal och brandmän har gjort att man sluppit en fullt utvecklad lägenhetsbrand i fastigheten.

ERFARENHETER
Vid diskussion med personalen på hemsjukvården visade det sig att de som har eget boende ungefär till hälften har svårt att ta sig ut själva vid en brand. Här måste åtgärder till för att dessa människor ska ha en rimlig chans att klara sig vid en brand. Diskussioner förs om bostadssprinkler eller olika larmer. Enligt lagen kan brandförsvaren ej kräva åtgärder utan bara påverka samhället att skydda de gamla tack vare att det klassas som eget boende. I detta fall var personalen utbildad i Rädda larma släck och gjorde en fin insats. Frågan kvarstår dock hur långt man kan kräva att personal skall agera när det slutar med ambulanstransport. Två av de som gjorde släckförsök fick föras till IVA under kvällen.